



**Легенда:**

1. Кран сферичен DN 200 (8"), ANSI class 150.
2. Кран манометричен иглен 1/2" NPT.
3. Манометър 0÷16 bar, клас на точност 1, 1/2 NPT.
4. Термометър -20÷60 °C, клас на точност 1, 1/2 NPT.
5. Кран тип "бътерфлай" BF-32, DN 200 (8"), ANSI class 150.
6. Филтър HFA/4, DN 200 (8"), ANSI class 150.
7. Диференциален манометър 0÷600 mbar, 1/4 NPT.
8. Манифолд 3 крана/5-пътен 1/2 NPT.
9. Преход 8"/4".
10. Регулатор REVAL 182+DB/182+SB82, DN 100 (4"), ANSI class 150.
11. Манометър 0÷10 bar, клас на точност 1, 1/2 NPT.
12. Предпазно-изхвърлящ клапан VS/AM-58, DN 25 (1" NPT).
13. Кран сферичен DN 25 (1" NPT), ANSI class 150, CS.
14. Кран сферичен DN 250 (10"), ANSI class 150.
15. Кран тип "бътерфлай" BF-32, DN 250 (10"), ANSI class 150.
16. Разходомер турбинен iM-TM, DN 100 (4"), ANSI class 150.
17. Кран тип "бътерфлай" BF-32 (дроселна клапа), DN 250 (10"), ANSI class 150.
18. Кран сферичен DN 25 (1" NPT), ANSI class 150, SS.
19. Коректор PTZ Modus Slim 2.
20. Инжекционна одорираща система DOSAFIT.
21. Резервоар за одорант 185 I и аварийна одорираща система - OLF/150.
22. Соленоиден клапан, ANSI class 150, SS.
23. Пневматичен клапан DN 25 (1" NPT), ANSI class 150, SS.
24. Преобразувател на налягане (трансмисер).
25. Кран иглен 1/2" NPT.
26. Кран сферичен DN15 (1/2"NPT M-F), ANSI class 150.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** "Асарел-Медет" АД

**ОБЕКТ:** Газопроводно отклонение - директен присъединителен газопровод от АГРС "Панагюрище" до площадка "Асарел-Медет" АД  
**ПОДОБЕКТ:** Газорегулаторно измервателно табло /ГРИТ/ с одорирание за "Асарел-Медет" АД

				Технологичен	
				Фаза	РП
	Име, фамилия	Подпис	Дата	Мащаб	-
Проектант				Лист	1/1
Гл. проектант				<b>AM-01-2-01</b>	

Съгласували  
 Име на файла  
 AM-01-2-01.dwg